工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学后勤集团公司南校区东苑餐厅装修项目工程项目	采购编号	豫财磋商采购-2022-727
项目单位	郑州大学后勤集团公司	验收时间	2023.1.5
工程内容及概况	郑州大学南校区东苑餐厅室内装修改造，更换地砖墙砖、门窗、安装吊顶，水电改造等，具体详见竞争性谈判文件、工程量清单包括图纸及技术要求等内容		
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。		
项目验收是否涉及消防			☐是 ☑否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			☐是 ☑否

合同价（中标价）	172.91 万元	工程结算变更追加是否超工程合同价（中标价）的 10%	否	项目单位负责人签名（加盖公章）：郑州大学后勤集团公司
验收价	186.198314 万元	工程结算变更追加是否超工程合同价（中标价）的 10%	否	
学校审批的预算价	190.965723 万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否	

施工单位	河南建园工程建设有限公司	项目负责人	陈红山
设计单位	中睿筑城规划设计有限公司	项目负责人	靳晓青
监理单位		项目负责人	

验收组对工程项目整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、招投标办公室等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1、合格 ☑　2、局部整改完善后合格 ☐　3、不合格 ☐
施工单位需要局部整改完善的内容	1、各类竣工资料进一步完善。 2、消防疏散指示、防火门位置、开启方向按规范整改。
验收组签名	雷钊 余海涛 郭荣坤 张宪彦 [illegible] 2023年1月1日
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	（项目单位对整改结果负责） 已按照意见进行整改。 项目单位主要负责人签名（加盖公章）：石伟 [illegible] [illegible] 郑州大学后勤集团公司 2023年1月7日

本表格正反面打印

----------正面----------