


工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学公共卫生学院生物安全实验室改造项目	采购编号	郑大-竞磋-2022-0049
项目单位	郑州大学	验收时间	2023.8.8
工程内容及概况	对学院四楼五楼实验室生物安全区水、电、照明、墙壁、吊顶、门窗等进行改造装修工程等		
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。		
项目验收是否涉及消防			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	71.50 万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	项目单位负责人签名 (加盖公章):  阿育木
验收价	77.962633 万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	
学校审批的预算价	75.6 29085 万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	
施工单位	郑州五建建设工程有限公司	项目负责人	朱永平
设计单位	/	项目负责人	
监理单位	/	项目负责人	
验收组对工程项目整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、招投标办公室等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/>		
施工单位需要局部整改完善的内容	1. 补充完善隐蔽工程资料，墙面腻子检测报告为竣工资料，该上因缺少签字盖章。 2. 吊顶与窗口处做好装饰处理。 3. 全部门套做好打胶处理。		
验收组签名	谢勇 王保华 2023年8月8日		
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	(项目单位对整改结果负责)	项目单位主要负责人签名(加盖公章):	
		年 月 日	