

工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学北校区垃圾中转站迁移项目	采购编号	郑大-竞磋-2023-0070
项目单位	郑州大学北校区综合管理中心	验收时间	2023.9.19
工程内容及概况	北校区垃圾中转站迁移；施工内容包括新建垃圾中转站一座，包括土建工程，安装工程，房间、楼梯间、卫生间装修、设备迁移等项目；		
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。		
项目验收是否涉及消防			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	84.8万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	否
验收价	84.8万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	否
学校审批的预算价	88万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否
施工单位	林孚建设有限公司	项目负责人	侯芳娜
设计单位	中远雅泰设计有限公司	项目负责人	贾石磊
监理单位	河南万融工程管理有限公司	项目负责人	许金寿
验收组对工程项目整体评价	<p>学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、招投标办公室等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为：</p> <p>1、合格 <input type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input checked="" type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/></p>		
施工单位需要局部整改完善的内容	<p>1.地面抹灰不够平整。 2.墙面抹灰不平整处较多。 3.墙面瓷砖贴面转角处理施工较粗糙。 4.开关面板需要清洁。 5.窗户周边密封胶需进一步清理。</p>		
验收组签名	<p>李斌 冯毅 谢明 余旭 张见立 2023年9月19日</p>		
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	<p>(项目单位对整改结果负责)</p> <p>已整改</p>		<p>项目单位主要负责人签名(加盖公章)</p> <p>北校区综合管理中心</p>

