








工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学图书馆消防设施维修更新项目 (一标段:东校区图书馆消防设施维修更换)		采购编号	豫财磋商采购 -2023-255-包1
项目单位	郑州大学图书馆		验收时间	2023.9.19
工程内容及概况	1、消火栓系统:全部拆旧换新,标注名称和流向;2、自动喷水灭火系统:各防火分区水指示器到喷头之间的喷淋管道不更换,报告厅内的水平干管、支管及喷头不更换,其余部分的泵、管道阀门、喷头、水流指示器、仪表等设施予以拆旧换新。室内管道需标注管道名称及流向;3、应急照明灯拆旧换新(部分);4、防火门拆旧换新;5、防火卷帘拆旧换新;			
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容,初验合格。2、按国家和学校规定,项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。			
项目验收是否涉及消防				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	115万元	工程结算变更追加是否超工程 合同价(中标价)的10%	否	项目单位负责人签名 (加盖公章):  张涛
验收价	120.169394 万元	工程结算变更追加是否超工程 合同价(中标价)的10%	否	
学校审批 的预算价	128.293925 万元	工程追加后竣工结算总价是否 超学校审批的预算价	否	
施工单位	河南咸立消防工程有限公司		项目负责人	袁渊 
设计单位	中建卓越建设管理有限公司		项目负责人	刘斌 
监理单位	河南青桐工程管理咨询有限公司		项目负责人	周军坡 
验收组对 工程项目 整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收,验收组由监察处、财务处、审计处、招投标办公室等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报,审核项目竣工资料,并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量,根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价,形成最终竣工验收结论为: 1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/>			
施工单位 需要局部 整改完善 的内容	补充提供资料:1.二种离心泵型号一致的产品检验报告 2.停车场电动栏杆的相关资料 3.变更签证中排运泵产品资料 4.完善检测报告(联动测试记录)			
验收组 签名	赵凤云 程远 余海河 张涛 2023年9月18日 			
内容整改 完成后由 项目单位 填写整改 意见	(项目单位对整改结果负责) 		项目单位主要负责人签名(加盖公章):  张涛 2023年9月21日 