工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学后勤集团主校区新建幼儿园项目		采购编号	豫财招标采购-2021-161
项目单位	郑州大学后勤集团公司		验收时间	2023.8.4.(2142)
工程内容及概况	幼儿园单体建筑、园区综合管网施工等，总建筑面积约 8400 ㎡，详见图纸及工程量清单。			
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。			
项目验收是否涉及消防				☑是 □否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等				☑是 □否
合同价（中标价）	2335.74652 万元	工程结算变更追加是否超工程合同价（中标价）的10%	否	项目单位负责人签名（加盖公章）：
验收价	万元	工程结算变更追加是否超工程合同价（中标价）的10%	否	
学校审批的预算价	2675.330308 万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否	
施工单位	郑州市东城建筑工程配套有限公司		项目负责人	崔涛
设计单位	中衍郑州工程设计研究院有限公司		项目负责人	皇甫晓梅
监理单位	河南恒基时代建设管理有限公司		项目负责人	牛潇
验收组对工程项目整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、招投标办公室等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1、合格 ☑　2、局部整改完善后合格 □　3、不合格 □			
施工单位需要局部整改完善的内容	1、部分检测报告送样日期与本工程不符。 2、安全出口处安装的楼层指示不合理，不应带箭头。 本次验收最终结论以郑州市住建部门联合验收结论为准。			
验收组签名	余海涛 赵凤云 程远 谢春山 2023年 8月4日			
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	（项目单位对整改结果负责） 已按要求整改完毕。		项目单位主要负责人签名（加盖公章）： 年　月　日	

本表格正反面打印

------------正面------------