



161612050849
有效期2022年8月22日

河南省吉顺检测服务有限责任公司

检 测 报 告

No: JJ21-01-0003

项 目 名 称: 洁净室

受 检 单 位: 郑州大学生命科学学院分子免疫学
实验室改造工程

委 托 单 位: 河南纳科建设集团有限公司

检 测 类 别: 委托检测

检测报告发出日期:



2021年01月05日

河南省吉顺检测服务有限责任公司

检测报告

第 3 页 共 4 页

No: JJ21-01-0003

项目名称	洁净室			样品编号	JJ21-01-0003
委托单位	河南纳科建设集团有限公司			联系人	周景明
委托单位地址	/			联系电话	13598093690
受检单位	郑州大学生命科学学院分子免疫学 实验室改造工程			联系人	/
受检单位地址	郑州大学生命科学学院科研楼 4 楼 4007			联系电话	/
设计等级	5 级（百级）			样品状态	静态
任务来源	/			检测类别	委托检测
采 送	样日期	2021.01.02	采 送	样人	曲大兵、闫金凯
				采样地点	郑州大学生命科学学院 科研楼 4 楼 4007
检测项目	百级洁净室（百级实验室、细胞间）：风速、风速不均匀度、新风量、静压差、噪声、温度、相对湿度、照度、悬浮粒子、开门后门内 0.6 m 处悬浮粒子、高效过滤器检漏、甲醛、沉降菌。				
检测依据	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010				
仪器设备	恒温培养箱（HJS-YQ012）；激光尘埃粒子计数器（HJS-YQ002）；风速仪（HJS-YQ003、HJS-YQ093）；声级计（HJS-YQ004、HJS-YQ094）；温湿度计（HJS-YQ005、HJS-YQ126）；照度计（HJS-YQ006、HJS-YQ095）；差压仪（HJS-YQ007）；风量罩（HJS-YQ036）。				
检测结论	依据 GB 50073-2013 和 GB 50591-2010 对受检单位进行综合性能全面评定，检测方法采用 GB 50591-2010。 经检测，所检项目符合 GB 50073-2013 和 GB 50591-2010 标准要求。 签发日期： 2021 年 01 月 05 日				
备注					

编制：

杨青丽

审核：

李亮

批准：

白峰

河南省吉顺检测服务有限责任公司

检测报告

第 4 页 共 4 页

No: JJ21-01-0003

项目名称: 洁净室

百级洁净手术室——检测结果

序号	检测项目		单位	标准要求	检测结果		单项判定	备注
					百级实验室	细胞间		
1	风速		m/s	0.2~0.4	0.31	0.26	合格	
2	风速不均匀度		/	≤0.25	0.10	0.11	合格	
3	新风量		m³/h/人	≥40	260.7	337.7	合格	
4	静压差		Pa	≥10	13.4	12.8	合格	
5	噪声		dB (A)	≤65	35	39	合格	
6	温度		℃	20~22	20.9	21.2	合格	
7	相对湿度		%	30~50	49.1	48.9	合格	
8	照度		lx	200~500	398	406	合格	
9	悬浮粒子	≥0.5μm	个/m³	$\bar{C}_{max} \leq 3520$	2000	1530	合格	
				$\bar{N} + t\sigma_N \leq 3520$	2450	2590		
		≥5.0μm		$\bar{C}_{max} \leq 29$	0	0	合格	
				$\bar{N} + t\sigma_N \leq 29$	0	0		
10	开门后门内 0.6 m 处悬浮粒子	≥0.5μm	个/m³	$\bar{C}_{max} \leq 3520$	1621	1498	合格	
		≥5.0μm		$\bar{C}_{max} \leq 29$	0	0	合格	
11	高效过滤器检漏		粒/min	<3 (大气尘)	不漏	不漏	合格	
12	甲醛		mg/m³	≤0.10	0	0	合格	
13	沉降菌		cfu/30min• φ90 皿	/	<0.1	<0.1	/	
	以下空白							



营业执照

统一社会信用代码

91410106344997350Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本) 1-1

名称 河南省吉顺检测服务有限公司

注册资本 叁佰万圆整

类型 有限责任公司（自然人独资）

成立日期 2015年06月12日

法定代表人 杨丹枫

营业期限 长期

经营范围 公共安全检测服务；公共环境卫生检测服务；洁净室综合性检测；环境检测；水质检测；化妆品检测；职业卫生检测与评价；放射卫生检测与评价；有害生物防治、检测、监测、评估及技术咨询、技术服务；环境保护监测；环境评估服务；清洁服务；销售；消杀器械、防护用品、有害生物防治设备及用品、洁净室设备及耗材；洁净室设备的技术开发、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 河南省郑州市金水区农业路60-2号4楼西403



登记机关

2020 年 07 月 03 日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 161612050849

名称: 河南省吉顺检测服务有限责任公司

地址: 郑州市金水区经六路26号索克豫发大厦A座708号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测机构能力验证签字人见证书附表。



许可使用标志



161612050849
有效期至 2022年8月22日

发证日期: 2018年2月5日

有效期至: 2022年8月22日

发证机关: 河南省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。