




# 工程项目初步验收逐项验收记录表


采购编号：郑大竞争性磋商-2020-39

项目名称	郑州大学土木工程学院实验楼电梯采购安装项目	合同金额	37.8 万元
项目单位	郑州大学土木工程学院	项目负责人	冯虎
施工单位	河南宇通实业有限公司	项目负责人	
序号	工程分项主要内容	评价	
		合格/不合格	
1	外观：轿厢外缝隙、轿厢内地面、标牌、卫生		
2	功能：语音报站、五方呼叫、超载警示、满载不停站、平层停靠		
3	配件：盲文按钮、轿厢内扁扶手		
4	用电：局部等电位和坑底接地、机房内空气开关		
5	安全：裸露钢筋防锈、螺栓垫片归位		
6			
7			
8			
9			
.....			
初步验收 小组 人员签名	<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">罗磊 孙时雨   杨坤 申利梅 冯虎</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">2021年6月1日</p>		

# 工程项目竣工验收申请单

工程名称	郑州大学土木工程学院实验楼电梯采购安装项目		
合同金额	叁拾柒万捌仟元整	采购编号	郑大竞争性磋商 -2020-39
项目单位	郑州大学土木工程学院	联系人、电话	杜丽平 0371-67781680
设计单位		项目负责人	
监理单位		项目负责人	
施工单位	河南宇通实业有限公司	项目负责人	杨柳
工程主要内容及概况	<p>郑州大学土木工程学院综合实验楼新增设有机房乘客电梯一部，包含电梯的采购、安装、调试、验收、质保期服务、大门套、机房、井道改造等，内容详见技术标准和要求等资料。</p>		
工程验收申请	<p>国有资产管理处：                      本工程按合同要求完成施工，施工单位按要求提交有关竣工资料和竣工图纸，我单位现已组织3名技术人员，按合同和施工验收规范要求，对各分部分项工程施工质量进行了初步验收，对竣工验收资料进行了审核，出具了初步验收合格报告（报告附后）。                      在项目实施过程中，按国家和学校有关规定需要履行的项目手续均已办理。                      按照政府采购法律法规要求，严格控制项目变更和追加，工程结算变更追加未超过工程合同价（中标价）的10%，追加后竣工结算总价未超过学校审批的预算价。                      现申请由你处组织学校相关部门和专家对本工程进行验收。</p> <p style="text-align: right;">项目单位负责人签名（盖公章）：  </p>		
备注			

# 工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学土木工程学院实验楼电梯采购安装项目	采购编号	郑大竞争性磋商-2020-39
项目单位	河南宇通实业有限公司	验收时间	
工程内容及概况	郑州大学土木工程学院综合实验楼新增设有机房乘客电梯一部，包含电梯的采购、安装、调试、验收、质保期服务、大门套、机房、井道改造等，内容详见技术标准和要求的资料。		
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。		
项目验收是否涉及消防			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
合同价(中标价)	37.8万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	项目单位负责人签名(加盖公章):
学校审批的预算价	万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	
施工单位	河南宇通实业有限公司	项目负责人	杨柳
设计单位		项目负责人	
监理单位		项目负责人	
验收组对工程项目整体评价	<p>学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为：</p> <p style="text-align: center;">1、合格 <input checked="" type="checkbox"/>      2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/>      3、不合格 <input type="checkbox"/></p>		
施工单位需要局部整改完善的内容			
验收组签名	 2021年6月21日		
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	(项目单位对整改结果负责)	项目单位主要负责人签名(加盖公章): 