





工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学后勤管理处主校区三号配电站灾后维修改造工程项目		采购编号	豫财磋商采购-2021-1341	
项目单位	郑州大学后勤管理处		验收时间	2022年9月15日	
工程内容及概况	2021年7.20暴雨洪涝灾害后，对郑州大学主校区三号配电站受损供电设施实施维修改造：1、中心配电室维修更换高压配电柜综合保护装置及后台、二次控制回路、旧面板及损坏元部件；2、对现有高压柜及各区域配设备进行年检试验，断路器等受损设备部件进行维修更换，各低压柜、高低压设备进行检修除尘，变压器进行检修；3、对直流电源系统进行升级改造，改造后满足升级后设备对直流电源的需求；4、增加电力监控系统，各高压柜运行情况，运行电压、电流、设备运行情况在监控平台上实时显示，实现远程监控、远程操作；5、中心配及区域配已老化损坏模拟屏的更换新装，各配电室统一更换绝缘胶垫及绝缘工器具，增加灭火器等消防设备；6、相关区域配屋面防水处理等。				
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。				
项目验收是否涉及消防				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
合同价(中标价)	106.0万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	否	项目单位负责人签名 (加盖公章) 	
学校审批的预算价	152.6万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否		
施工单位	河南东恩建设集团有限公司		项目负责人		
设计单位			项目负责人		
监理单位	河南际龙工程技术咨询有限公司		项目负责人		
验收组对工程项目整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/>				
施工单位需要局部整改完善的内容	1. 完善消防设备竣工资料。				
验收组签名	罗勇 周长斌 余海阳 张亮立 高翔 2022年9月15日				
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	(项目单位对整改结果负责)		项目单位主要负责人签名(加盖公章):		
	已整改完善		 2022年09月16日 