




工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学地球科学与技术学院地图学学科平台设计与布展（一期）采购项目		采购编号	豫财招标采购-2020-1216
项目单位	郑州大学地球科学与技术学院		验收时间	2022年9月16日
工程内容及概况	郑州大学地图科学与技术学院地图学学科平台的设计、布展施工及多媒体采购			
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。			
项目验收是否涉及消防			☐ 是 ☒ 否	
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			☐ 是 ☒ 否	
合同价（中标价）	186.925828万元	工程结算变更追加是否超工程合同价（中标价）的10%	否	项目单位负责人签名（加盖公章）： 
学校审批的预算价	190万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否	
施工单位	郑州现代 博览装饰艺术有限公司		项目负责人	王磊
设计单位	郑州现代 博览装饰艺术有限公司		项目负责人	王磊
监理单位	中仪国际工程咨询有限公司		项目负责人	吴振宇
验收组对工程项目整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1、合格 ☒ 2、局部整改完善后合格 ☐ 3、不合格 ☐			
施工单位需要局部整改完善的内容	1. 补充竣工资料目录和图纸签字； 2. 补充材料和电子设备的合格证，特别是消防产品及材料的阻燃证明； 3. 电子感应门应确保断电自动打开； 4. 紧急出口指示缺少3个，部分疏散指示标志安装位置不符合要求。			
验收组签名	余海清 郭博坤 张寒立 2022年9月16日			
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	（项目单位对整改结果负责）		项目单位主要负责人签名（加盖公章）：	
			 年 月 日	

本表格正反面打印

-----正面-----