








## 工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学附属中学学生宿舍改造项目		采购编号	豫财磋商采购-2021-1193
项目单位	郑州大学附属中学		验收时间	2022年9月25日
工程内容及概况	本项目招标工程量清单、图纸、招标文件内所包含的全部内容			
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。			
项目验收是否涉及消防			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
合同价 (中标价)	280.8864 万元	工程结算变更追加是否超工程 合同价(中标价)的10%	否	项目单位负责人 签名 (加盖公章) 
学校审批的预算价	329.4712 万元	工程追加后竣工结算总价是否 超学校审批的预算价	否	
施工单位	中原豫达建设工程有限公司		项目负责人	强飞艳 
设计单位	北京蓝图工程设计有限公司深圳分公司		项目负责人	申云峰 
监理单位	河南超达工程管理咨询有限公司		项目负责人	周静 
验收组对工程项目 整体评价	<p>学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、招投标办公室等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为：</p> <p>1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/></p>			
施工单位需要局部 整改完善的内容	<p>1. 建议在质量评估报告里补充既有建筑安全评估报告。                  2. 设计变更单补充有效期内的注册章，补订门窗详图。                  3. 安全出口不得设门槛，部分安全出口指示灯安装高度不规范，消防广播故障，安装调试电气火灾监控设备。                  4. 补充消防设备、测试验收资料。 5. 依据规范，学生宿舍不能设置物理化学实验室。</p>			
验收组签名	<p style="text-align: right;">2022年9月25日</p> <p></p>			
内容整改完成后由 项目单位填写整改 意见	(项目单位对整改结果负责)		项目单位主要负责人签名(加盖公章):	
			<p></p> <p style="text-align: center;"><b>附属中学</b> 年月日 1101034908372</p>	