






工程项目竣工验收报告单

工程名称	政治与公共管理学院报告厅整修工程项目	采购编号	郑大-竞磋-2021-0028
项目单位	政治与公共管理学院	验收时间	2021.12.11
工程内容及概况	本项目主要是对原有报告厅进行基础设施的改造和设备的更新，主要内容包括方案的设计、线路的改造、地板升级，门窗的更新等，对原有设备间进行改造，搭建设备控制室和休息室等项目。		
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。		
项目验收是否涉及消防			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	46万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	否
学校审批的预算价	万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	
项目单位负责人签名(加盖公章): 			
施工单位	中诚建设有限公司	项目负责人	史转峰 
设计单位	河南睿智久增工程咨询有限公司	项目负责人	陈自强
监理单位		项目负责人	
验收组对工程项目整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/>		
施工单位需要局部整改完善的内容	1. 完善设计资料，签字盖章等 2. 按消防疏散要求变更大门开启方向，保留一道门 3. 加装消防应急灯、更换烟感， 4. 进门台阶加装防滑条，台阶上加装应急灯。		
验收组签名	 高咏梅  2021年12月11日		
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	(项目单位对整改结果负责) 已按要求整改完毕。	项目单位主要负责人签名(加盖公章):  2021年12月11日	