








# 工程项目竣工验收报告单

工程名称	靶材中心一楼实验室改造项目		采购编号	郑大-竞磋-2021-0067	
项目单位	材料科学与工程学院、河南省资源与材料工业技术研究院		验收时间	2021.12.21	
工程内容及概况	本工程为郑州大学新校区协同中心c座一楼实验室改造工程。改造内容为：实验室拆除及新建隔墙及房间装修、一层走廊吊顶及墙面装修、104房间装修、门头外立面装修、新建空压机及氧气站房、电路、水路、监控改造及气路设备等。				
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。				
项目验收是否涉及消防				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
合同价 (中标价)	94.5万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	否	项目单位负责人签名 (加盖公章): 	
学校审批的预算价	95万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否		
施工单位	宙宏建设集团有限公司		项目负责人		
设计单位	郑州他她装饰设计工程有限公司		项目负责人		
监理单位	材料科学与工程学院、河南省资源与材料工业技术研究院		项目负责人		
验收组对工程项目整体评价	<p>学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为：</p> <p>1、合格 <input checked="" type="checkbox"/>      2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/>      3、不合格 <input type="checkbox"/></p>				
施工单位需要局部整改完善的内容	<p>1. 大厅北出口电动门必须保证断电自动打开。                  2. 卫生间阀门检修口尺寸要留足，需对堵口进行处理。                  3. 卫生间各管道进出口处理好，保证美观。                  4. 喷淋头的油漆、漆装要清理干净。                  5. 完善竣工图。</p>				
验收组签名	 <p style="text-align: right;">2021年12月21日</p>				
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	(项目单位对整改结果负责)		项目单位主要负责人签名(加盖公章):		
			 2021年12月21日		