



# 工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学食道癌防治国家重点实验室 老旧电梯更换工程项目	采购编号	郑大-竞磋 -2021-0026
项目单位	恒达富士电梯有限公司	验收时间	2022-6-28
工程内容及概况	郑州大学食道癌防治国家重点实验室老旧电梯更换工程项目，包含旧电梯拆除、新电梯的采购、安装、调试、验收、质保期服务、大门套、机房、井道改造等，内容详见技术标准和要求等资料。		
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。		
项目验收是否涉及消防			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	29.0 万元	工程结算变更追加是否超工程 合同价(中标价)的10%	项目单位负责人签名 (加盖公章):  王立军
学校审批 的预算价	40 万元	工程追加后竣工结算总价是否 超学校审批的预算价	
施工单位	恒达富士电梯有限公司	项目负责人	沈涛涛 51563
设计单位		项目负责人	
监理单位		项目负责人	
验收组对 工程项目 整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由本部相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/>		
施工单位 需要局部 整改完善 的内容			
验收组 签名	王立军, 刘见 刘宗云 2022年6月28日		
内容整改 完成后由 项目单位 填写整改 意见	(项目单位对整改结果负责)	项目单位主要负责人签名(加盖公章):  王立军 2022年6月28日	


本表格正反面打印

47010349515 正面

# 工程项目竣工验收报告单

验收 提供 材料	<p>验收材料由项目单位负责提供：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、工程项目初验合格报告（三人签字）；</li><li>2、工程项目初步验收逐项验收记录表</li><li>3、采购文件、投标文件、政府采购合同；</li><li>4、竣工图纸、施工单位工程竣工报告、监理单位工程竣工质量评估报告、工程质量控制技术资料和验收记录等；</li><li>5、若为国家规定强制性检测的采购项目，必须提供由国家认可专业检测机构验收合格报告（如结构安全、电梯、消防等项目）。</li></ol>
验收 组织 程序	<p>验收工作由验收组组长主持，组织程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、项目单位、施工、设计和监理单位分别向验收组汇报工程合同履行情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程质量控制情况；</li><li>2、验收组审阅工程竣工资料，对存在的疑问进行质疑；</li><li>3、验收组按施工图纸、施工验收规范在现场实地查看工程项目质量；</li><li>4、验收组对工程质量和各管理环节作出全面评价，形成工程竣工验收意见，填写《工程竣工质量验收报告》并签名。</li></ol>
备注	50万元以上工程项目

# 工程项目竣工验收申请单

工程名称	郑州大学食道癌防治国家重点实验室 老旧电梯更换工程项目		
合同金额	二拾玖万 元整	采购编号	郑大-竞磋 -2021-0026
项目单位	郑州大学食道癌防治国家重点实验室	联系人、电话	王立东， 13949011195
设计单位		项目负责人	
监理单位		项目负责人	
施工单位	恒达富士电梯有限公司	项目负责人	沈涛涛
工程主要内容及概况	郑州大学食道癌防治国家重点实验室老旧电梯更换工程项目，包含旧电梯拆除、新电梯的采购、安装、调试、验收、质保期服务、大门套、机房、井道改造等，内容详见技术标准和要求等资料。		
工程验收申请	<p>国有资产管理处：</p> <p>郑州大学食道癌防治国家重点实验室老旧电梯更换工程项目，本工程按合同要求完成施工，施工单位按要求提交有关竣工资料和竣工图纸，我单位现已组织3名技术人员，按合同和施工验收规范要求，对各分部分项工程施工质量进行了初步验收，对竣工验收资料进行了审核，出具了初步验收合格报告（报告附后）。</p> <p>在项目实施过程中，按国家和学校有关规定需要履行的项目手续均已办理。</p> <p>按照政府采购法律法规要求，严格控制项目变更和追加，工程结算变更追加未超过工程合同价（中标价）的10%，追加后竣工结算总价未超过学校审批的预算价。</p> <p>现申请由你处组织学校相关部门和专家对本工程进行验收。</p> <p style="text-align: right;">项目单位负责人签名（盖公章）：                    2022年6月28日</p>		
备注			

# 工程项目初步验收逐项验收记录表

采购编号：郑大-竞磋-2021-0026

项目名称	郑州大学食道癌防治国家重点实验室 老旧电梯更换工程项目	合同金额	29 万元
项目单位	郑州大学食道癌防治国家重点实验室	项目负责人	王立东
施工单位	恒达富士电梯有限公司	项目负责人	沈涛涛
序号	工程分项主要内容	评价	
		合格/不合格	
1	外观：轿厢外缝隙、轿厢内地面、标牌、卫生	合格	
2	功能：语音报站、五方呼叫、超载警示、满载不停站、平层停靠	合格	
3	配件：盲文按钮、扶手、残疾人操作盘	合格	
4	用电：局部等电位和坑底接地、机房内空气开关电流	合格	
5	安全：安全部件符合要求	合格	
6			
7			
8			
9			
.....			
初步验收 小组 人员签名	王立东, 李 颖 花宗红 2022年 6月28日		

