



## 服务类项目验收报告单（二次）

项目名称	郑州大学后勤管理处电力设备预防性耐压试验项目		采购编号	郑大竞磋-2023-0038
项目单位	郑州大学后勤管理处		验收时间	2023.11.14
项目内容及概况	根据国家《电力设备预防性试验规程》要求，高压电气设备预防性试验10KV室内电气设备每两年试验一次；电力电缆绝缘电阻每年一次；变压器绕组绝缘和系数比两年一次。要求用电单位至少两年安排一次预防性试验，以便掌握电力设备的绝缘情况，及时发现缺陷，有针对性地进行维护和检修，从而保障各校区各中心配及区域配电站安全可靠供电。本次对我校四个校区变配电设备进行预防性试验。			
验收条件	1、完成合同约定的各项内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、验收资料齐全。			
合同价（中标价）	869800.00元	结算变更追加是否超合同价（中标价）的10%	否	项目单位负责人签名 （加盖公章）：  李斌
学校审批的预算价	980000.00元	追加后结算总价是否超学校审批的预算价	否	
服务单位	河南量立建设工程有限公司		项目负责人	翟利超
验收组对项目整体评价	学校组织对本服务项目合同内容进行验收，验收组由专家、财务处、审计处、招投标办公室等相关人员组成。验收组听取服务单位汇报，审核项目资料，并按合同要求对服务履约情况进行现场验收查看，形成最终验收结论为：  1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/>			
项目单位需要局部整改完善的内容	1) 数据需要提供原件。 2) 图片与数据等信息需要附文字说明。			
验收组签名	李斌 张瑞军 谢勇 郭磊    2023年11月14日			
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	（项目单位对整改结果负责） 已整改完毕。 沈永昌 2023.11.20		项目单位主要负责人签名（加盖公章）：  2023年11月20日	